

TS-C 20-500/T-EN54

Schallzeile für Sprachalarmierung, 20W Leistung,
Zertifizierung gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9006
Maße	510x100x92 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	h=360°, v=124°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	h=188°, v=65°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	h=149°, v=38°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	h=86°, v=14°
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	92,5 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	80,5 dB
Übertragungsbereich	217 - 16.900 Hz
Frequenzgang	147 - 23.500 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	92,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	94,0 dB
Nennbelastbarkeit	20/15/10/5 W



TS-C 20-500/T-EN54

Montagehinweise

Benutzen Sie einen Kreuzschlitz Schraubendreher, Bit PH2.

- 1. Das mitgelieferte Drehgelenk an der Wand befestigen.
- 2. Die Schallzeile an das Kugelgelenk montieren.
- 3. Den Boden der Schallzeile abschrauben.
- 4. Die ankommende Leitung durch die Kabelverschraubung einführen und an die Anschlussklemme anschließen.
- 5. Danach den Boden wieder an die Schallzeile schrauben.

Leistungsanpassungen

Black	Brown	Red	White	Green
COM	20	15	10	5



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:006-13
ID-Code:SAA-
LS06
1438/CPD/0315

TO MAKE PEOPLE LISTEN