

TS-C 50-1000/T-EN54

Schallzeile für Sprachalarmierung, 50W Leistung,
Zertifizierung gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9006
Maße	971x100x92 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	h=360°, v=73°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	h=186°, v=33°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	h=173°, v=17°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	h=98°, v=6°
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	94,7 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	82,7 dB
Übertragungsbereich	250 - 15.800 Hz
Frequenzgang	110 - 18.000 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	95,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	97,0 dB
Nennbelastbarkeit	50/30/15/7,5 W



TS-C 50-1000/T-EN54

Montagehinweise

Benutzen Sie einen Kreuzschlitz Schraubendreher, Bit PH2.

- 1. Das mitgelieferte Drehgelenk an der Wand befestigen.
- 2. Die Schallzeile an das Kugelgelenk montieren.
- 3. Den Boden der Schallzeile abschrauben.
- 4. Die ankommende Leitung durch die Kabelverschraubung einführen und an die Anschlussklemme anschließen.
- 5. Danach den Boden wieder an die Schallzeile schrauben.

Leistungsanpassungen

Black	Brown	Red	White	Green
COM	50	30	15	7,5



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:006-13
ID-Code:SAA-
LS06
1438/CPD/0315

TO MAKE PEOPLE LISTEN