TS-C 50-1000/T-EN54

Schallzeile für Sprachalarmierung, 50W Leistung,
Zertifizierung gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9006
Maße	971x100x92 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	360°/73° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	186°/33° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	173°/17° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	98°/6° h/v
Übertragungsbereich	250 - 15.800 Hz
Frequenzgang	110 - 18.000 Hz
Nennbelastbarkeit	50/30/15/7,5 W

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-08

TS-C 50-1000/T-EN54

4 260590 180513

Montagehinweise

Benutzen Sie einen Kreuzschlitz Schraubendreher, Bit PH2.

1. Das mitgelieferte Drehgelenk an der Wand befestigen.
2. Die Schallzeile an das Kugelgelenk montieren.
3. Den Boden der Schallzeile abschrauben.
4. Die ankommende Leitung durch die Kabelverschraubung einführen und an die Anschlussklemme anschließen.
5. Danach den Boden wieder an die Schallzeile schrauben.

Leistungsanpassungen

Black	Brown	Red	White	Green
COM	50	30	15	7,5

CE
13

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:059-26
ID-Code:SAA-LS69
1438/CPD/0315

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-08