



DA 10-130/T-EN54

Soundprojektor für Sprachalarmierung, 10W Leistung,
Zertifizierung gemäß EN 54-24

Technische Daten

Farbe	RAL 9010
Maße	161x197x166 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	360° v/h
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	230° v/h
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	120° v/h
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	50° v/h
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	90,9 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	81,0 dB
Übertragungsbereich	200 - 22.200 Hz
Frequenzgang	150 - 23.500 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	93,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	90,0 dB
Nennbelastbarkeit	10/6/3/1,5 W



DA 10-130/T-EN54

Montagehinweise

- 1. Bereiten Sie die Befestigungslöcher für den Montagefuß an der Wand oder Decke vor.
- 2. Stecken Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabeleinführung der Montageplatte / Gehäuserückwand.
- 3. Das Lautsprecherkabel an den Klemmen 100V und COM anschließen.
Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
- 4. Montieren Sie den Montagefuß an den zuvor vorbereiteten Befestigungslöchern mit für den Untergrund passenden Schrauben.

Leistungsanpassungen

Black	Brown	Red	White	Green
COM	10	6	3	1,5

TO MAKE PEOPLE LISTEN



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:003-14
ID-Code:SAA-LS14
1438-CPR-1000