



**DA 10-260/T-EN54**

Bi-direktionaler Soundprojektor für  
Sprachalarmierung, 10W Leistung, Zertifizierung  
gemäß EN 54-24

Technische Daten

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Farbe                             | RAL 9010        |
| Maße                              | 199x171x161 mm  |
| Öffnungswinkel -6dB, 500Hz        | 130° v/h        |
| Öffnungswinkel -6dB, 1KHz         | 150° v/h        |
| Öffnungswinkel -6dB, 2KHz         | 145° v/h        |
| Öffnungswinkel -6dB, 4KHz         | 75° v/h         |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m    | 89,6 dB         |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m    | 77,0 dB         |
| Übertragungsbereich               | 237 - 12.400 Hz |
| Frequenzgang                      | 79 - 17.500 Hz  |
| Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m  | 89,0 dB         |
| Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m | 86,0 dB         |
| Nennbelastbarkeit                 | 10/6/3/1,5 W    |



## DA 10-260/T-EN54

### Montagehinweise

1. Bereiten Sie die Befestigungslöcher für den Montagefuß an der Wand oder Decke vor.
2. Stecken Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabeleinführung der Montageplatte / Gehäuserückwand.
3. Das Lautsprecherkabel an den Klemmen 100V und COM anschließen.  
Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
4. Montieren Sie den Montagefuß an den zuvor vorbereiteten Befestigungslöchern mit für den Untergrund passenden Schrauben.

### Leistungsanpassungen

| Black | Brown | Red | White | Green |
|-------|-------|-----|-------|-------|
| COM   | 10    | 6   | 3     | 1,5   |



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG  
Messungen gemäß DIN IEC 268-5  
RoHS compliant (2011/65/EU)  
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme  
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.  
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A  
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008  
Ref. Nr.: 003-14  
ID-Code: SAA-LS14  
1438-CPR-1000