

DL 06-77/T-EN54

Deckeneinbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung,
6W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	104x100,5 mm
Deckenausschnitt	86 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	h/v 180°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	h/v 180°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	h/v 180°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	h/v 81°
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	80,4 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	68,4 dB
Übertragungsbereich	98 - 20.000 Hz
Frequenzgang	93 - 20.100 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	80,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	79,0 dB
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W



DL 06-77/T-EN54

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Stecken Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabeleinführung des Steckergehäuses.
3. Lautsprecherkabel an den Klemmen 100V und COM anschließen.
Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
4. Das Steckergehäuse wieder sorgfältig verschließen.
5. Die Spannfedern nach oben spannen und den Lautsprecher mit den Federn voraus in den Deckenausschnitt stecken.
6. Die Spannfedern vorsichtig entlasten bis der Lautsprecher im Deckenausschnitt zentriert ist.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:001-13
ID-Code:SAA-LS01
1438-CPR-0434

TO MAKE PEOPLE LISTEN