

DL-SQ 06-130/T-EN54

Quadratischer Deckeneinbau-Lautsprecher für
Sprachalarmierung, 6W Leistung, Zertifizierung
gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	180x180x93 mm
Deckenausschnitt	155 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	150° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	75° h/v
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	90,0 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	78,0 dB
Übertragungsbereich	80 - 20.000 Hz
Frequenzgang	64 - 21.500 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	90,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	85,0 dB
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W



DL-SQ 06-130/T-EN54

Montagehinweise

- 1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
- 2. Lösen Sie die Schrauben der Klemmenabdeckung, schieben Sie diese nach rechts und nehmen Sie die Abdeckung ab.
- 3. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabeldurchführung der Klemmenabdeckung.
- 4. Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die WAGO-Klemme an.
- 5. Setzen Sie die Klemmenabdeckung wieder auf die Rückseite des Lautsprechers und schieben Sie die Abdeckung nach links. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.
- 6. Klappen Sie die Schenkelfedern des Lautsprechers nach oben und führen Sie den Lautsprecher in den Deckenausschnitt ein, bis er bündig mit der Decke abschließt.

Leistungsanpassungen

Black	Red	White	Green
COM	6	3	1,5

TO MAKE PEOPLE LISTEN



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:001-18
ID-Code:SAA-1801
1438-CPR-0642