

DL-S 25-130/T PLUS-EN54

2-Wege-Deckeneinbau-Lautsprecher für
Sprachalarmierung, 25W Leistung, Zertifizierung
gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	216 x 141 mm
Deckenausschnitt	186 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	110° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	72° h/v
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	87,8 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	75,8 dB
Übertragungsbereich	104 - 22.700 Hz
Frequenzgang	111 - 21.600 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	87,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	90,2 dB
Nennbelastbarkeit	25/12.5/6.25 (8) W



DL-S 25-130/T PLUS-EN54

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit der Schraubklemme. Verschrauben Sie die Verkabelung an der Klemme mit einem Schraubendreher.
3. Stecken Sie die Klemme in die Stiftleiste auf der Rückseite des Lautsprechers.
4. Entfernen Sie die Zugentlastung bei der beiliegenden Berührungsschutzabdeckung. Legen Sie die Klemme in die Berührungsschutzabdeckung und führen Sie das Kabel durch den Kabeldurchgang.
5. Schrauben Sie die Zugentlastung wieder auf den Kabeldurchgang. Schließen Sie die Berührungsschutzabdeckung.
6. Führen Sie in den Lautsprecher in die Decke ein, bis der Lautsprecherring der Vorderseite die Decke berührt. Verwenden Sie die Installationsschraube an der Seite des Lautsprechers um diesen in der Decke zu fixieren.
7. Das Lautsprechergitter ist per Magnetbefestigung verwendbar.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.: 018-15
ID-Code: SAA-LS18
1438-CPR-0431