DL-S 60-165/T PLUS BLACK-EN54

2-Wege-Deckeneinbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung, 60W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24

Technische Daten

Farbe	RAL 9005
Maße	322x128 mm
Deckenausschnitt	2,5 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	105°/96° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	57°/75° h/v
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	89,6 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	77,6 dB
Übertragungsbereich	63 ~ 21.000
Frequenzgang	70 ~ 20.500
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	91,3 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	95,0 dB
Nennbelastbarkeit	60/30/15/7.5 (8) W

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-09-09

DL-S 60-165/T PLUS BLACK-EN54

4 260590 186461

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Nehmen Sie das per Magnetbefestigung fixierte Lautsprechergitter ab.
3. Führen Sie das Anschlusskabel durch den Kabeldurchgang mit der Gummitülle.
4. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit der Schraubklemme an der Vorderseite des Lautsprechers. Wählen Sie gegebenenfalls über den Drehschalter eine andere Leistungsanpassung.
5. Stecken Sie die Klemme in die Stiftleiste auf der Vorderseite des Lautsprechers.
6. Befestigen Sie ein Sicherheitsseil an der dafür vorgesehenen Öse seitlich am Lautsprecher (nicht im Lieferumfang gehalten)
7. Führen Sie den Lautsprecher in die Decke ein, bis der Lautsprecherring der Vorderseite die Decke berührt.
8. Verwenden Sie die drei Installationsschrauben an der Seite des Lautsprechers, um diesen in der Decke zu fixieren.
9. Befestigen Sie das Lautsprechergitter wieder.

CE

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG	Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme	EN54-24:2008
Messungen gemäß DIN IEC 268-5	in Brandmeldeanlagen für Gebäude.	:
RoHS compliant (2011/65/EU)	ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A	:
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU	68307 Mannheim, Germany	

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-09-09