DA 10-130/T-EN54

Soundprojektor für Sprachalarmierung, 10W Leistung,
Zertifizierung gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9010
Maße	161x197x166 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	360° v/h
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	230° v/h
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	120° v/h
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	50° v/h
Übertragungsbereich	200 - 22.200 Hz
Frequenzgang	150 - 23.500 Hz
Nennbelastbarkeit	10/6/3/1,5 W

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-08

DA 10-130/T-EN54

Montagehinweise

1. Bereiten Sie die Befestigungslöcher für den Montagefuß an der Wand oder Decke vor.
2. Stecken Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabeleinführung der Montageplatte / Gehäuserückwand.
3. Das Lautsprecherkabel an den Klemmen 100V und COM anschließen.
   Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
4. Montieren Sie den Montagefuß an den zuvor vorbereiteten Befestigungslöchern mit für den Untergrund passenden Schrauben.

Leistungsanpassungen

Black	Brown	Red	White	Green
COM	10	6	3	1,5

CE 24

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:003-14
ID-Code:SAA-LS14
1438-CPR-1000

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-08