



WA 10-165/T METAL-EN54

Wand-Aufbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung,
10W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24

Technische Daten

Farbe	RAL 9010
Maße	252x192x81 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	h=180° v=180°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	h=160° v=160°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	h=100° v=100°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	h=76° v=76°
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	80,0 dB
Übertragungsbereich	170 - 18.500 Hz
Frequenzgang	70 - 23.500 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	94,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	89,0 dB
Nennbelastbarkeit	10/6/3/1,5 W




WA 10-165/T METAL-EN54

Montagehinweise

1. Befestigen Sie die Rückwand des Lautsprechers an der Wand. Benutzen Sie die beigelegten Schrauben.
2. Führen Sie das Anschlusskabel durch den Ausschnitt der Rückwand des Lautsprechers oder verwenden Sie die Eingänge seitlich oder oben/unten, indem Sie die vorgestanzten Löcher ausschlagen und mit den beiliegenden Gummitüllen versehen.
3. Verbinden Sie das Anschlusskabel an der Keramikklebmasse (COM und 100V). Ggfs. nehmen Sie eine andere Leistungsanpassung am Transformator vor.
4. Verbinden Sie das rot/schwarze Steckkabel des Transformators mit dem Lautsprecher.
5. Setzen Sie das Lautsprecher-Gehäuse auf die an der Wand befestigte Rückwand des Lautsprechers.
6. Benutzen Sie die 3 beigelegten Schrauben inkl. Federringe um den Lautsprecher zu befestigen.

Bitte beachten: Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir beim Wechsel zu einer anderen Anschlussleistung den Kabelschuh mit einem Schlitzschraubendreher zu lösen.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
D-68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.: 007-13
ID-Code: SAA-LS07
1438-CPR-0231

TO MAKE PEOPLE LISTEN