DK10/T-EN54-PG

Druckkammer-Lautsprecher für Sprachalarmierung, 10W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Mechanische Daten

Farbe	RAL 7035
Maße	142x256 mm
Gewicht (netto)	1,9 kg
Nennbelastbarkeit	10/5/2,5/1,25 (20) W
Anschluss	Keramikklemme
Klemmen Durchmesser	3,2 mm
Maximale Kabeldurchführung	8 mm²
Befestigung	Montagebügel

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-08

DK10/T-EN54-PG

4 260590 184832

Montagehinweise

1. Montieren Sie den U-Bügel an der Wand oder Decke mit den für den Untergrund passenden Schrauben.
2. Falls erforderlich entfernen Sie das Lautsprechergehäuse vom U-Bügel.
3. Das Lautsprecherkabel durch die Kabeleinführung der zuvor entfernten Gehäuserückwand stecken.
4. Das Lautsprecherkabel an den Klemmen 100V und COM anschließen.
   Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
5. Die Rückwand wieder sorgfältig in das Gehäuse einsetzen.

EQ Settings

EQ Setting Frequency [Hz]	Relative level to 1000 Hz [dB]	EQ Setting Frequency [Hz]	Relative level to 1000 Hz [dB]	EQ Setting Frequency [Hz]	Relative level to 1000 Hz [dB]	EQ Setting Frequency [Hz]	Relative level to 1000 Hz [dB]
20	0	80	0	315	+4	1250	0
25	0	100	-12	400	+8	1600	0
31,5	0	125	-12	500	+8	2000	0
40	0	160	-12	630	+6	2500	0
50	0	200	-8	800	+8	3150	+4
63	0	250	-1	1000	0	4000	+8
80	0	315	+4	1250	0	5000	+12
100	-12	400	+8	1600	0	6300	+12

TO MAKE PEOPLE LISTEN

CE
20

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:003-13
ID-Code:SAA-LS03
1438-CPR-1177

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-08