



DK15/T-EN54-PG

Druckkammer-Lautsprecher für Sprachalarmierung,
15W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24

Technische Daten

Farbe	RAL 7035
Maße	209x321 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	h/v 360°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	h/v 110°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	h/v 70°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	h/v 40°
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	95,3 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	83,0 dB
Übertragungsbereich	677 - 5.400 Hz
Frequenzgang	300 - 13.800 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	95,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	93,0 dB
Nennbelastbarkeit	15/7,5/3,75/1,9 (20) W



DK15/T-EN54-PG

Montagehinweise

- 1. Montieren Sie den U-Bügel an der Wand oder Decke mit den für den Untergrund passenden Schrauben.
- 2. Falls erforderlich entfernen Sie das Lautsprechergehäuse vom U-Bügel.
- 3. Das Lautsprecherkabel durch die Kabeleinführung der zuvor entfernten Gehäuserückwand stecken.
- 4. Das Lautsprecherkabel an den Klemmen 100V und COM anschließen.
Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
- 5. Die Rückwand wieder sorgfältig in das Gehäuse einsetzen.

EQ Settings

EQ Setting Frequency [Hz]	Relative level to 1000 Hz [dB]	EQ Setting Frequency [Hz]	Relative level to 1000 Hz [dB]	EQ Setting Frequency [Hz]	Relative level to 1000 Hz [dB]	EQ Setting Frequency [Hz]	Relative level to 1000 Hz [dB]
20	0	80	0	315	+12	1250	0
25	0	100	-12	400	+12	1600	-4
31,5	0	125	-12	500	+8	2000	0
40	0	160	-8	630	+4	2500	0
50	0	200	0	800	-2	3150	0
63	0	250	+6	1000	0	4000	+8
80	0	315	+12	1250	0	5000	+12
100	-12	400	+12	1600	-4	6300	+12

TO MAKE PEOPLE LISTEN



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:003-13
ID-Code:SAA-LS03
1438-CPR-1177