



DL-SE 06-66/T-EN54

Deckeneinbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung,
6W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24

Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	105x83 mm
Deckenausschnitt	90 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	127° h/v
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	85,3 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	73,3 dB
Übertragungsbereich	250 - 16.000 Hz
Frequenzgang	220 - 17.000 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	88,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	80,0 dB
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W



DL-SE 06-66/T-EN54

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Lösen Sie die Schraube auf der Rückseite des Lautsprechers und entfernen Sie das Gehäuse.
3. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Gummidurchführungen.
4. Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die WAGO-Klemme an.
5. Das Gehäuse wieder sorgfältig verschließen und mit der Schraube fixieren.
6. Die Spannfedern nach oben spannen und den Lautsprecher mit den Federn voraus in den Deckenausschnitt stecken.
7. Die Spannfedern vorsichtig entlasten bis der Lautsprecher im Deckenausschnitt zentriert ist



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
:
:
0068-CPR-
208/2024

TO MAKE PEOPLE LISTEN