
DL-S 30-130/T PLUS BLACK-EN54

2-Wege-Deckeneinbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung, 30W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9005
Maße	322x128 mm
Deckenausschnitt	291 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180°/180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	165°/165° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	145°/170° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	75°/60° h/v
Übertragungsbereich	70 - 20.500 Hz
Frequenzgang	60 - 21.000 Hz
Nennbelastbarkeit	30/15/7.5/3.75 (8) W

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-07

DL-S 30-130/T PLUS BLACK-EN54

4 260590 186430

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Nehmen Sie das per Magnetbefestigung fixierte Lautsprechergitter ab.
3. Führen Sie das Anschlusskabel durch den Kabeldurchgang mit der Gummitülle.
4. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit der Schraubklemme an der Vorderseite des Lautsprechers. Wählen Sie gegebenenfalls über den Drehschalter eine andere Leistungsanpassung.
5. Stecken Sie die Klemme in die Stiftleiste auf der Vorderseite des Lautsprechers.
6. Befestigen Sie ein Sicherheitsseil an der dafür vorgesehenen Öse seitlich am Lautsprecher (nicht im Lieferumfang gehalten)
7. Führen Sie den Lautsprecher in die Decke ein, bis der Lautsprecherring der Vorderseite die Decke berührt.
8. Verwenden Sie die drei Installationsschrauben an der Seite des Lautsprechers, um diesen in der Decke zu fixieren.
9. Befestigen Sie das Lautsprechergitter wieder.

CE
25

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:024-15
ID-Code:SAA-LS15
1438-CPR-1089

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-07